

附件 1:

关于部分低压元件产品强制性认证依据 GB/T14048.10 标准换版的决议

TC06-2017-02

一、新旧标准主要差异说明（旧版标准 GB/T14048.10-2008、新版标准 GB/T14048.10-2016）

- 1、新版标准表 3，新版增加了 8 接线端 M12 连接器和 12 接线端 M12 连接器。
- 2、新版标准 8.6.2 抗扰度，新版更新了 8.6.2.2 射频电磁场和 8.6.2.6 电压暂降、短时中断的试验要求。
- 3、新版标准 8.6.3 发射，新版根据额定输入功率（按小于等于或大于 20kVA 划分）更新了电源端子骚扰试验、电磁辐射骚扰试验的限值要求。

二、标准实施转换需补充试验项目说明

序号	检验项目	条款	试品数量	备注
1	射频电磁场	8.6.2.2	1 台	
2	电压暂降、短时中断	8.6.2.6		

TC06 低压元件技术专家组秘书处

（上海电器设备检测所代章）

2017 年 3 月 28 日