

产 品 认 证 规 则

CQC11-462212-2015

低压成套开关设备和控制设备绝缘支撑部件和绝缘材料
产品认证规则

Safety Certification Rules for Insulation supporting devices and materials for
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies



2015年6月15日发布

2015年6月15日实施

中国质量认证中心有限公司

前言

本文件由中国质量认证中心有限公司（CQC）制定、发布。未经中国质量认证中心有限公司许可，不得以任何形式全部或部分转载、使用本文件。

本文件持续修订，请登录中国质量认证中心网站（www.cqc.com.cn）或产品认证业务在线申办系统（www.cqccms.com.cn/cqc）获取最新版本。

如对本文件的获取、内容、使用有疑问，可联系我中心客服（电话：010-83886666）或相关认证工程师。

为确保产品认证活动符合 GB/T 27065 (ISO/IEC 17065) 等相关标准要求，以及中国质量认证中心产品认证质量手册、程序文件的要求，并向各方传达认证程序和要求，使各项认证相关活动得以规范有效开展，制定本文件。

本文件于 2009 年首次发布。

本文件制修订记录：

版本	制修订时间	主要内容
1.1	2015 年 6 月 15 日	<p>本规则代替 CQC11-462212-2009，主要变化如下：</p> <ul style="list-style-type: none">产品依据标准换版：JB/T 10316-2013《低压成套开关设备和控制设备绝缘支撑部件和绝缘材料》代替 JB/T 10316-2002；对产品试验项目进行了修订；变更了送样数量要求；增加低压成套开关设备和控制设备绝缘支撑部件和绝缘材料质量控制检测要求。
1.2	2025 年 8 月 7 日	<p>主要变化如下：</p> <ul style="list-style-type: none">增加“3.3 受理评审”和“3.4 制定认证计划”；修订 4.2.4 检测周期修改为“收到样品且确认无误起”计算；“6 认证结果评价与批准”修改为“6 复核与认证决定”，并修改相应的表述；修改 8.1.1 证书有效期限 5 年；增加“复审”；认证标志修改为“CQC 基本认证标志”。
1.3	2025 年 12 月 20 日	<p>主要变化如下：</p> <ul style="list-style-type: none">认证规则名称更改为“低压成套开关设备和控制设备绝缘支撑部件和绝缘材料产品认证规则”；部分描述性修改；增加 4.1.1 对检测机构的资质提出要求。

1. 适用范围

本规则适用于低压成套开关设备和控制设备绝缘支撑部件和绝缘材料的产品认证，适用于低压成套开关设备和控制设备及其他电气设备中安装固定母线及母线绝缘用的绝缘支撑部件和绝缘材料，包括母线绝缘支架、绝缘隔板、螺栓绝缘护套、绝缘膜或绝缘板等。

认证依据标准

JB/T 10316-2013 《低压成套开关设备和控制设备绝缘支撑部件和绝缘材料》

2. 认证模式

认证模式为：产品型式试验+初始工厂检查+获证后监督。

认证的基本环节包括：

- a. 认证的申请
- b. 产品型式试验
- c. 初始工厂检查
- d. 认证结果评价与批准
- e. 获证后的监督
- f. 复审

3. 认证申请

3.1 认证单元划分

不同型号、不同结构、不同材质、不同的额定短时耐受电流为不同申证单元；

不同的生产场地的产品为不同的申证单元。

3.2 申请认证提交资料

3.2.1 申请资料

- a. 正式申请书
- b. 工厂检查调查表（首次申请时）
- c. 低压成套开关设备和控制设备绝缘支撑部件和绝缘材料产品描述PSF462212.11（应包含额定短时耐受电流值及试验时母线架的间距、结构说明等）。

3.2.2 证明资料

- a. 申请人、制造商、生产厂的注册证明如营业执照、组织机构代码证（首次申请时）
- b. 生产许可证（如有）
- c. 申请人为销售者、进口商时，还须提交销售者和生产者、进口商和生产者订立的相关合同副本
- d. 代理人的授权委托书（如有）
- e. 有效的监督检查报告或工厂检查报告（如有）

3.2.3 提供与产品有关的资料

- a. 产品结构图、产品使用说明等
- b. 电参数表

- c. 关键零部件/原材料清单
- d. CB 测试证书、CB 测试报告（申请人持 CB 测试证书申请时）
- e. 一致性申明
- f. 注册商标（如有）

注：不同申认证单元应分别提交申请文件。

3.3 受理评审

CQC 对认证委托人提交的申请信息进行评审，确认申请信息的完整性和正确性。

CQC 在两个工作日内处理申请，并向认证委托人反馈处理结果（受理、退回修改、不受理）。认证委托人及时修改申请书。认证对象列入国家信用信息严重失信主体相关名录时，不予受理。

受理后，CQC 在五个工作日内对认证委托人提交的申请资料进行评审，确认申请资料的完整性和正确性。对于资料中存在的问题，要求认证委托人补充完善。

补充完善申请信息及资料的时间不计入认证时间。3.4 制定认证计划

受理后，CQC 根据确定的认证单元、依据标准和认证模式等情况，按照既定的认证方案（规则）开展认证活动；或制定具体的《产品评价活动计划》并以通知认证委托人；或在另行签订的认证协议中附《产品评价活动计划》。

认证方案通常包括：

- (1) 需要提交的申请资料清单；
- (2) 样品送样要求；
- (3) 检测机构信息；
- (4) 所需的认证流程及时限；
- (5) 预计的认证费用；
- (6) 有关 CQC 工作人员的联系方式；
- (7) 其他需要说明的事项。

4. 型式试验

4.1 样品

4.1.1 送样原则

CQC 从申请认证单元中选取代表性样品。认证委托人负责选取样品并送至指定的检测机构。检测机构应依法取得 CMA 资质，且检验检测项目参数或方法在 CMA 资质认定能力附表内。

4.1.2 样品数量

- 1) 绝缘支撑件： 15 件+母线支撑设备 3 套 (A1、A2、A3 三相为 1 套，三相母线支撑设备为 3 套，单相绝缘子为 9 个)
- 2) 绝缘材料： 11 块

注：热缩套管、薄膜等绝缘材料每块，长度：100mm、厚度（可叠加）：7mm、宽度：100 mm。

4.1.3 样品处置

试验结束并出具试验报告后，有关试验记录由检测机构保存，样品按 CQC 有关规定处置。

4.2 产品型式试验

4.2.1 试验项目、方法

试验项目见表1，按照JB/T 10316-2013《低压成套开关设备和控制设备绝缘支撑部件和绝缘材料》中规定的试验方法和/或引用的试验方法标准进行试验。

表1 低压成套开关设备和控制设备绝缘支撑部件和绝缘材料质量控制检测要求

序号	检 验 项 目	标准条款	检验分类					
			型式试验		例行检验		确认检验	
			绝缘支撑部件	绝缘材料	绝缘支撑部件 绝缘材料	绝缘支撑部件	绝缘材料	绝缘支撑部件 绝缘材料
1	外观、尺寸及标志检查	4.1、6.1	√	√	√			√ √
2	着火危险性能试验	4.2	√	√		√	√	
3	耐热性能试验	4.3	√			√		
4	相比电痕化指数(CTI)测定	4.4	√	√		√	√	
5	电气间隙和爬电距离的测量	4.5	√					√
6	介电性能试验	4.6	√	√	√	√	√	√ √
7	耐湿热性能试验	4.7	√	√				
8	高、低温性能试验	4.8	√	√				
9	跌落试验	4.9	√	√		√	√	√ √
10	绝缘支撑部件中金属嵌件轴向负荷的耐受能力的验证	4.10	√					
11	短路耐受强度验证	4.11	√			√		

注：

1. 例行检验是在生产的最终阶段对生产线上的产品进行的 100%检验，通常检验后除包装和加贴标签外不再进一步加工。确认检验是为验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验。
2. 例行检验中常规检查是在每台产品上进行，做标志检查和外观检查。出厂抽样检验，是产品出厂前经检验部门进行的出厂抽样检验，抽样检验数量至少为 10%，检验项目为外观、尺寸检查和介电性能试验。
3. 确认检验周期：着火危险性能试验、耐热性能试验、介电性能试验、跌落试验为 1 次/年，短路耐受强度验证 1 次/4 年。确认检验时若工厂不具备测试设备可委托试验室进行检验。

4.2.2 判定

型式试验应符合产品标准JB/T 10316-2013的要求。型式试验部分项目不合格时，允许申请人进行整改，整改应在认证机构规定的期限内完成（自型式试验不合格通知之日起计算），未能按期完成整改的，视为申请人放弃申请，申请人也可以主动终止申请。

4.2.3 试验报告及试验时间

由CQC指定的检测机构对样品进行检测，并按规定格式出具试验报告。获得认证证书后，检测机构负责给申请人提供一份试验报告。试验时间一般为30个工作日，从收到样品且确认无误起。因检测项目不合格，企业进行整改和重新检验的时间不计算在内。

4.3 关键零部件和材料要求

4.3.1 关键零部件和材料

关键零部件/原材料见PSF462212.11《低压成套开关设备和控制设备绝缘支撑部件和绝缘材料产品描述》。

4.3.2 关键零部件和材料的变更

关键零部件和材料的技术参数和性能应不低于经过型式试验的关键零部件和材料的技术参数和性能，在 CQC 认证范围的产品可提供 CQC 证书。

CQC 认证的关键零部件和材料的变更，只需网上核查证书是否在有效期内。非 CCC 认证和 CQC 认证的关键零部件和材料的变更可由企业指定的工厂技术负责人确认批准，但须有经 CNAS 认可实验室出具的符合该标准的四年之内有效的型式试验报告，并保存变更记录。认证机构监督抽查，必要时做验证试验（由认证工厂的技术负责人或检查员提出，经已做型式试验的验证机构确认必要性）。

5. 初始工厂检查

5.1 检查内容

工厂检查的内容为工厂质量保证能力和产品一致性检查。

工厂检查的基本原则是：以认证的技术要求为核心，以采购—生产和进货检验—过程检验—最终检验为基本检查路线，重点关注关键工序和检验环节，现场确认影响产品认证技术指标的关键零部件/原材料的一致性，现场验证工厂的生产能力（生产设备、检测设备等生产资源及人员能力）。

5.1.1 工厂质量保证能力检查

按照 CQC/F001-2009 《CQC 标志认证工厂质量保证能力要求》进行工厂质量保证能力检查，同时按照《低压成套开关设备和控制设备绝缘支撑部件和绝缘材料质量控制检测要求》（见表 1）进行核查。

每台产品均应进行例行检验，确认检验按批次或每年至少进行一次，短路耐受强度验证 1 次/4 年，现场指定试验在检查现场进行。

确认检验应按产品标准规定的型式试验的方法和要求进行。

注：试验项目适用于哪种试验（指现场指定试验、例行检验，确认检验），则在表中相应试验栏中打“√”。

5.1.2 产品一致性检查

工厂检查时，应在生产现场检查申请认证产品的一致性，重点核查以下内容。

- 1) 认证产品的标识应与《型式试验报告》上所标明的信息一致；
- 2) 认证产品的结构应与《型式试验报告》中的产品描述一致；
- 3) 认证产品所用的关键零部件和材料应与《型式试验报告》中的产品描述一致；
- 4) 关键零部件和材料的更换应符合变更要求（见 4.3.2）；
- 5) 在工厂检查时，对产品安全性能采取现场指定试验（见表 1）；
- 6) 样品设计、关键零部件和材料采购及样品制作过程控制的记录。

认证产品一致性检查的选样原则：每个认证单元至少抽取一个规格型号做一致性检查。

5.1.3 工厂质量保证能力检查和产品一致性检查应覆盖申请认证的所有产品和加工场所。

5.2 初始工厂检查时间

一般情况下，型式试验合格后，再进行初始工厂检查。工厂检查应在产品型式试验结束后一年内完成，

否则应重新进行产品型式试验。初始工厂检查

时, 工厂应生产申请认证范围内的产品。初始工厂检查人·日一般为 2 人·日。

5.3 工厂检查结论

检查组负责报告检查结论。工厂检查结论为不通过的, 检查组直接向 CQC 报告。工厂检查存在不符合项时, 工厂应在 40 个工作日内完成整改, CQC 采取适当方式对整改结果进行验证。未能按期完成整改的或整改不通过的, 按工厂检查不通过处理。

6. 复核与认证决定

6.1 复核

CQC 对认证相关的所有信息和合格评定活动 (申请资料评审、产品检测、审查) 过程及结论进行评价, 给出是否符合认证要求的结论。

6.2 认证决定

复核后, CQC 根据复核结论做出是否批准认证的决定。

对于符合认证要求的批准认证, 准予出具证书、许可使用认证标志; 不符合认证要求的, 终止认证, 并告知申请人; 终止认证后如继续认证, 需重新申请认证。

6.3 认证时限

完成产品型式试验和工厂检查后, 对符合认证要求的, 一般情况下在 30 天内颁发认证证书。

6.4 认证终止

当型式试验不合格、工厂检查不通过或整改不通过, CQC 做出不合格决定, 终止认证。终止认证后如需继续申请认证, 则重新申请认证。

7. 获证后的监督

7.1 监督检查

7.1.1 认证监督检查频次

一般情况下, 初始工厂检查结束后 6 个月后即可以安排年度监督。每次年度监督检查间隔不超过 12 个月, 认证机构可根据产品生产的实际情况, 按年度调整监督检查的时机, 若发生下述情况之一可增加监督频次:

- 1) 获证产品出现严重质量问题或用户提出严重投诉并经查实为持证人责任的;
- 2) CQC 有理由对获证产品与认证依据标准的符合性提出质疑时;
- 3) 有足够信息表明生产者、生产厂由于变更组织机构、生产条件、质量管理体系等而可能影响产品符合性或一致性时。

7.1.2 监督检查人日数一般为 1 人日

7.1.3 监督检查的内容

获证后监督的方式采用工厂产品质量保证能力的监督检查+认证产品一致性检查, CQC 根据 CQC/F001-

2009中《CQC标志认证工厂质量保证能力要求》对工厂进行监督检查。3、4、5、9项和认证证书、标志的使用以及上次工厂检查不符合项的整改情况是每次监督的必查内容，其他项目可选查。

获证产品一致性检查的内容与工厂初始检查时的产品一致性检查内容基本相同。按照表1《低压成套开关设备和控制设备绝缘支撑部件和绝缘材料质量控制检测要求》对产品质量检测进行核查。

7.1.4 监督检查结论

检查组负责报告监督检查结论。监督检查结论为不通过的，检查组直接向CQC报告。监督检查存在不符合项时，工厂应在规定期限内完成整改，CQC采取适当方式对整改结果进行验证。未能按期完成整改的或整改不通过，按监督检查不通过处理。

7.2 监督抽样

必要时，进行抽样检测，抽样检测的样品应在工厂生产的合格品中(包括生产线、仓库、市场)随机抽取。抽样后，持证人应在10个工作日内将样品寄/送到指定的检测机构，否则视为拒绝抽样，暂停相关证书。检测机构在规定的时间内完成检测。如现场抽不到样品，则安排20日内重新抽样，如仍然抽不到样品，则暂停相关证书。如果抽样检验不合格，则暂停不合格产品的相关证书。

同品种产品抽样检测的数量为按4.1.2的规定。检测项目为表1《低压成套开关设备和控制设备绝缘支撑部件和绝缘材料质量控制检测要求》中型式试验的项目。

抽样检测由CQC指定的检测机构在30个工作日内完成。

7.3 监督结果评价

CQC组织对监督检查结论、监督抽样试验结果进行综合评价，评价合格的，认证证书持续有效。当监督检查不通过或监督抽样试验不合格时，则判定年度监督不合格，按照8.3规定处理相关认证证书。

8 认证书

8.1 认证书的保持

8.1.1 证书的有效期

证书有效期5年。有效期内，证书的有效性通过定期的监督维持。

8.1.2 认证产品的变更

8.1.2.1 变更的申请

证书内容发生变化或产品中涉及安全的设计、结构参数、外形、关键零部件/原材料发生变更时，证书持有者应向CQC提出申请。

8.1.2.2 变更评价和批准

CQC根据变更的内容和申请人提供的资料进行评价。检测合格或经资料验证后，对符合要求的，批准变更。证书内容发生变化的，换发证书，证书的编号、批准有效日期不变。

8.2 获证单元覆盖产品的扩展

8.2.1 扩展程序

证书持有者需要增加与已获证产品为同一认证单元的产品认证时，应提交申请新申请或变更申请。CQC 核查扩展产品与获证产品的一致性，确认认证结果对扩展产品的有效性，针对扩展产品的差异进行补充检验/工厂检查。评价合格后，根据需要颁发新证书或换发证书。

应以产品全项目型式试验的认证产品为扩展评价的基础。

8.2.2 样品要求

证书持有者应先提供扩展产品的有关技术资料，需要送样时，证书持有者应按第 4 章的要求送样品供检查或检测。

8.3 认证证书的暂停、恢复、注销和撤销

证书的使用应符合 CQC 有关证书管理规定的要求。当持证人违反认证有关规定或认证产品达不到认证要求时，CQC 按有关规定对认证证书做出相应的暂停、撤消和注销的处理，并将处理结果进行公告。持证人可以向 CQC 申请暂停、注销其持有的认证证书。

证书暂停期间，持证人如果需要恢复认证证书，应在规定的暂停期限内向 CQC 提出恢复申请，CQC 按有关规定进行恢复处理。否则，CQC 将撤消或注销被暂停的认证证书。

9. 复审

认证委托人如需继续持证，应在证书有效期满前 6 个月提交复审申请。

复审的工厂检查认可有效的年度监督检查结果（年度监督正常，时间在 12 个月之内），如果无有效的监督检查结果，则需要按初始工厂检查的要求执行。

证书到期后的 3 个月内应完成复审换证工作，否则按新申请处理。10. 认证标志的使用

10.1 准许使用的标志样式

获证产品允许使用如下认证标志：



不允许使用变形标志。

10.2 认证标志的加施

如果加施标志，证书持有者应按《CQC 标志管理办法》的规定使用认证标志。可以在产品本体、铭牌或说明书、包装上加施认证标志。

11. 收费

认证费用按 CQC 有关规定收取。



申请编号:

申请人:

产品型号:

1.产品参数

产品型号	
额定工作电压	
额定绝缘电压	
额定短时耐受电流、此电流时每相母线之间间距及绝缘件之间的最大间距（适用于绝缘支撑件）	
绝缘材料材质、尺寸	

2.关键元器件/原材料清单

元器件/原材料名称	型号/规格/牌号	制造商（生产厂）
绝缘材料材质		
螺栓		
注: 如果上述材料属多个制造商, 均应按上述要求逐一填写		

3.其他材料

- 1) 结构图、尺寸图;
- 2) 产品铭牌（或标识）;
- 3) 产品说明书;
- 4) 出厂检验报告。

4.申请人声明

本组织对提供所有与认证有关资料的真实性负责，并保证该产品描述中产品规格及关键原材料/零部件等与相应申请认证产品保持一致。关键零部件/材料如由多个制造商（生产厂）提供，型式试验样品所选用的关键零部件/材料与所填报的其他制造商（生产厂）提供的关键零部件/材料不存在性能上的差异。

获证后，本组织保证获证产品只配用经CQC确认的上述关键原材料/零部件，如果关键原材料/零部件需要变更（增加、替换），本组织将向CQC提出变更申请，未经CQC的认可，不会擅自变更使用，以确保该规格型号始终符合产品认证要求。

申请人:

公章

日期: 年 月 日